

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक: पी.एम.ओ./बांस./लेखा/16/


दिनांक :-09.06.2016

361
सीमित निविदा-

चिकित्सालय के लिये 1.5 ton 3 star split air conditioner with voltage stabilizer की आवश्यकता है। उक्त स्पलीट एसी बेचने वाली फर्मों से मोहरबंद सीमित निविदा दरें आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. स.	कार्य का विवरण	संख्या	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	1.5 ton 3 star split air conditioner with voltage stabilizer, and Installation 1.star rating EER 3.51 2. Cooling Capacity (watts)5000 3.Compressor Type :hindi EER Rotary 4.Compressor Guarantee: 5years 5.Air Circulation (CFM):850 6.Moisture Removal (L/hr)1.5 7.IDU Noise level (db)42 8.Control:Microprocessor controlled codeless remote 9.Power source (V/Hz)230/50/1 10.Display:LED Installation with	5	200000	5 दिन

अतः इच्छुक फर्म संलग्न निविदा प्रपत्र दरें दिनांक 15.06.2016 तक समय दोपहर 05.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदाओं को उसी दिन सायं 5.00 बजे खोला जायेगा। निविदा की अन्य शर्तें एवं स्पेसिफिकेशन संलग्न है। उक्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।


प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
म०गा०चि० बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :-चस्पा नोटिस बोर्ड

श्री.....


प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
म०गा०चि० बांसवाड़ा